



Utrymningsplats Kit 4

Platser

UP-KOMPL-4

E-nummer: 6303293

Speciella utrymningsplatser för rörelsehindrade ska enligt nya regler förse med tydlig skyltning av utrymningsplats samt larmtryckknapp och larmindikering. Här ska man kunna larma och den larmande personen ska se att larm har avgivits samt se kvittens att hjälp är på väg. Vid larmmottagningsplatsen ska tydlig indikering från utrymningsplatsen synas och med manövernyckel (brandkårsnyckel) ska larmet kunna kvitteras att hjälp är på väg. Enligt boverkets regelverk BBR 2012 5:248 ska enheten placeras med centrum 0,8m från golvet för full tillgänglighet. Spänningsmatning 24 VDC kan ske från utrymningsplatsen eller kvitteringsplatsen. Lämplig likriktare är PS-24-1 eller PS-24-1B. Se separat produktblad. Kabelåtgång mellan platserna är 4-tråd brandsäker kabel ut och 4 trådeturer till rumsindikeringen från varje larmknapp. Som alternativ till indikering och larmknapp finns kapslade enheter IP65.

Paketet består av:

- 4 st Larmknappar [LK-5-GN](#) (inklusive glasluckor)
- 4 st Skyltar [UP-SKYL](#)
- 5 st Indikeringsenheter [UP-IND](#)
- 1 st Brandkårsnyckel [BN-3](#)
- 1 st Kvitteringsenhet [UP-KVITT](#) (inklusive glaslucka)
- 1 st Rumsindikering [UP-IND-5](#)

Specifikationer

Spänning (VDC):	24 VDC
kabeldimension:	8 ledare brandsäker kabel